

騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP224HA5

グラフ記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	60.4	61.6	59.0	55.3	52.8	48.8	44.0	36.3	58
●	暖房	61.3	62.4	59.5	56.5	53.8	50.1	44.6	37.7	59

