

騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP280HA5

| グラフ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 65.3 | 63.5 | 55.4 | 55.6 | 50.6 | 47.5 | 41.5 | 40.4 | 57 |
| ● | 暖房 | 64.9 | 61.2 | 56.8 | 56.5 | 52.1 | 48.5 | 44.8 | 43.6 | 58 |

