

騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP280HA

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	65.3	63.5	55.4	55.6	50.6	47.5	41.5	40.4	57
●	暖房	64.9	61.2	56.8	56.5	52.1	48.5	44.8	43.6	58

