

# 騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP40~56(S)HA5

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	46.0	48.2	43.4	40.4	39.9	34.5	30.0	29.0	44
●	暖房	50.6	54.1	46.3	41.0	42.0	35.2	28.3	27.4	46

