

騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP63(S)HA3

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	48.5	48.1	45.3	42.2	40.8	34.9	29.6	25.3	45
●	暖房	50.6	48.5	48.8	43.5	40.9	34.4	28.6	25.7	46

