

騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP63(S)HA5

| グラフ 記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 48.4 | 50.2 | 45.9 | 41.8 | 39.6 | 36.6 | 29.5 | 25.7 | 45 |
| ● | 暖房 | 47.6 | 51.9 | 47.0 | 43.1 | 40.1 | 37.5 | 30.4 | 28.2 | 46 |

