

騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP80(S)HA5

| グラフ記号 | | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 冷房 | 44.9 | 47.2 | 49.7 | 41.2 | 38.8 | 34.5 | 27.6 | 23.0 | 45 |
| ● | 暖房 | 46.6 | 55.6 | 48.1 | 41.5 | 39.5 | 36.1 | 29.4 | 23.6 | 46 |

