

騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP80(S)HA

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	48.5	47.9	46.5	41.5	41.2	34.0	28.6	22.9	45
●	暖房	50.1	50.6	45.0	42.3	42.3	36.0	32.2	23.5	46

