

# 騒音分析成績書

機種：MPUZ-ERP160KA

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

| グラフ<br>記号 |    | バンド Hz |      |      |      |      |      |      |      | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
|           |    | 63     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性]  |
| ○         | 冷房 | 62.0   | 58.4 | 49.9 | 47.8 | 42.6 | 40.4 | 34.9 | 25.2 | 50       |
| ●         | 暖房 | 53.7   | 55.5 | 51.3 | 49.1 | 44.7 | 42.8 | 36.1 | 26.2 | 51       |

