

騒音分析成績書

機種：MPUZ-ERP160KA2

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	62.0	58.4	49.9	47.8	42.6	40.4	34.9	25.2	50
●	暖房	53.7	55.5	51.3	49.1	44.7	42.8	36.1	26.2	51

