

騒音分析成績書

機種：MPUZ-ERP63(S)HA7

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	48.4	50.2	45.9	41.8	39.6	36.6	29.5	25.7	45
●	暖房	47.6	51.9	47.0	43.1	40.1	37.5	30.4	28.2	46

