

騒音分析成績書

機種：MPUZ-HRP160HA6

| グラフ 記号 | バンド Hz | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 50Hz | 60.7 | 54.9 | 48.9 | 46.2 | 43.6 | 39.2 | 35.6 | 25.0 | 49 |
| ● | 60Hz | 61.6 | 54.1 | 52.3 | 48.3 | 45.9 | 41.0 | 36.2 | 27.9 | 51 |

