

# 騒音分析成績書

機種：MPUZ-P160HA6, MPU-P160A6

| グラフ<br>記号 |    | バンド Hz |      |      |      |      |      |      |      | オーバーオール値<br>dB[A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|           |    | 63     | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |                     |
| ○         | 冷房 | 58.1   | 56.4 | 54.0 | 48.7 | 46.6 | 42.6 | 37.6 | 31.9 | 52                  |
| ●         | 暖房 | 66.1   | 57.8 | 54.7 | 49.6 | 50.0 | 43.7 | 39.4 | 32.3 | 54                  |

