

騒音分析成績書

機種：MPUZ-RP160HA7, MPU-RP160A7

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	冷房	58.1	56.4	54.0	48.7	46.6	42.6	37.6	31.9	52
●	暖房	66.1	57.8	54.7	49.6	50.0	43.7	39.4	32.3	54

