

騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP112HA6

(測定ポイント：吹出前 1m、高さ 1.5m)

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	41.2	38.2	41.1	43.6	42.6	40.4	35.3	28.1	47
●	暖房	40.5	38.0	42.8	45.9	45.3	41.4	36.4	28.4	49

