

# 騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP140HA6

グラフ記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	51.2	52.1	49.9	46.6	44.6	42.4	38.4	30.0	50
●	暖房	52.2	55.3	51.6	49.0	45.2	41.9	36.5	29.8	51

