

騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP224HA6

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	59.4	60.6	58.0	54.3	51.8	47.8	43.0	35.3	57
●	暖房	61.3	62.4	59.5	56.5	53.8	50.1	44.6	37.7	59

