

# 騒音分析成績書

機種：MPUZ-WRP280HA6

グラフ 記号		バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	冷房	61.2	63.5	57.8	54.8	53.3	48.7	44.5	36.9	58
●	暖房	62.6	63.4	59.4	56.3	54.2	49.4	44.3	37.7	59

