

# 運転音分析成績書

|      |          |                      |                      |
|------|----------|----------------------|----------------------|
| 周囲温度 | 冷房 35 °C | 被測定物                 | MSZ-AXV25R 形 室外ユニット  |
|      | 暖房 7 °C  | 備考                   | 50/60Hz              |
| 暗騒音  | 15 dB    | オーバーオールA特性運転音        | 冷房 45 dB<br>暖房 46 dB |
| 測定場所 | 無響室      | 測定法は JIS C 9612 による。 |                      |

