

# 運転音分析成績書

|       |          |      |                                    |
|-------|----------|------|------------------------------------|
| 周囲温度  | 冷房 27 °C | 被測定物 | MSZ-GXV25J 形 室内ユニット                |
|       | 暖房 20 °C | 備 考  | 50/60Hz 強ノッチ運転                     |
| 暗 騒 音 | 15 dB    |      | オーバーオールA特性運転音 冷房 44 dB<br>暖房 45 dB |
| 測定場所  | 無響室      |      | 測定法は JIS C 9612 による。               |

