

# 運転音分析成績書

周囲温度	<u>冷房 27 °C</u>	被測定物	<u>MSZ-GXV25K 形 室内ユニット</u>
	<u>暖房 20 °C</u>	備考	<u>50/60Hz 強ノッチ運転</u>
暗騒音	<u>15 dB</u>	オーバーオールA特性運転音	<u>冷房 44 dB</u> <u>暖房 46 dB</u>
測定場所	<u>無響室</u>	測定法は JIS C 9612 による。	

