

# 運転音分析成績書

周囲温度	<u>冷房 35 °C</u>	被測定物	<u>MSZ-GXV25K 形 室外ユニット</u>
	<u>暖房 7 °C</u>	備考	50/60Hz
暗騒音	15 dB	オーバーオールA特性運転音	冷房 44 dB 暖房 45 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

