

# 運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 °C 暖房 7 °C	被測定物	MSZ-GXV25P 形 室外ユニット
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz
測定場所	無響室	オーバーオールA特性運転音	冷房 45 dB 暖房 46 dB
		測定法は JIS C 9612 による。	

