

# 運転音分析成績書

|      |          |      |                                    |
|------|----------|------|------------------------------------|
| 周囲温度 | 冷房 27 °C | 被測定物 | MSZ-GXV36JS 形 室内ユニット               |
|      | 暖房 20 °C | 備考   | 50/60Hz 強ノッチ運転                     |
| 暗騒音  | 15 dB    |      | オーバーオールA特性運転音 冷房 44 dB<br>暖房 45 dB |
| 測定場所 | 無響室      |      | 測定法は JIS C 9612 による。               |

