

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C 暖房 20 °C	被測定物	MSZ-LXV637S 形 室内ユニット
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz 強ノッチ運転 オーバーオールA特性運転音 冷房 47 dB 暖房 48 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

