

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 27 °C 暖房 20 °C	被測定物	MSZ-RXV22T 形 室内ユニット
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz 強ノッチ運転 オーバーオールA特性運転音 冷房 44 dB 暖房 45 dB
測定場所	無響室	測定法は JIS C 9612 による。	

