
運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 ℃	被測定物	MSZ－RXV25R 形 室外ユニット
	暖房 7 ℃	備　　考	50/60Hz
暗 騒 音	15 dB		オーバーオールA特性運転音　冷房 45 dB　暖房 46 dB
測定場所	無 響 室		測定法は JIS C 9612 による。



図番	VCN－04N146（2）	副番	