

運転音分析成績書

周囲温度	冷房 35 °C 暖房 7 °C	被測定物	MSZ-ZXV50TS 形 室外ユニット
暗騒音	15 dB	備考	50/60Hz
測定場所	無響室		測定法は JIS C 9612 による。
			冷房 49 dB 暖房 50 dB

