

# 騒音分析成績書

機種：PC-RP112KA(L)19

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	33.7	37.4	41.8	39.8	38.9	35.4	28.3	19.4	43
●—●	中	31.7	35.5	39.4	37.2	35.8	32.2	24.0	15.8	40
□—□	弱	29.7	33.6	37.0	34.4	32.6	29.0	19.6	12.1	37
■—■	静粛	27.3	31.3	34.3	31.6	29.5	25.8	15.7	8.6	34

