

騒音分析成績書

機種 PC-RP140HA19

グラフ 記号	風量 設定	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	強	52.5	48.9	47.1	45.1	46.4	43.3	34.1	25.7	50
●	弱	48.7	43.9	40.7	40.0	40.5	36.8	26.6	19.8	44

