

# 騒音分析成績書

機種：PC-RP50KA(L)19, PC-RP56KA(L)19

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	29.8	32.5	35.7	35.3	32.1	29.2	20.3	12.7	37.0
●—●	中	28.1	30.2	33.7	32.4	28.8	25.9	16.3	10.5	34.0
□—□	弱	27.3	28.9	32.6	30.5	26.5	23.6	13.3	9.4	32.0
■—■	静粛	25.6	26.5	30.5	27.5	23.2	20.3	9.3	7.2	29.0

