

# 騒音分析成績書

機種：PC-RP40KA(L)7、PC-RP45KA(L)7

グラフ 記号	風量	バンド <sup>°</sup> Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	29.5	32.0	35.3	34.4	30.9	28.1	18.8	12.2	36
●—●	中	28.6	30.5	34.0	32.4	28.7	25.8	16.0	10.9	34
□—□	弱	27.6	29.0	32.8	30.5	26.5	23.6	13.2	9.5	32
■—■	静粛	25.5	26.5	30.5	27.5	23.2	20.3	9.3	7.2	29

