

騒音分析成績書

機種：PC-RP50KA(L)16、PC-RP56KA(L)16

| グラフ 記号 | 風量 | バンド [°] Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 29.8 | 32.5 | 35.7 | 35.3 | 32.1 | 29.2 | 20.3 | 12.7 | 37.0 |
| ●—● | 中 | 28.1 | 30.2 | 33.7 | 32.4 | 28.8 | 25.9 | 16.3 | 10.5 | 34.0 |
| □—□ | 弱 | 27.3 | 28.9 | 32.6 | 30.5 | 26.5 | 23.6 | 13.3 | 9.4 | 32.0 |
| ■—■ | 静粛 | 25.6 | 26.5 | 30.5 | 27.5 | 23.2 | 20.3 | 9.3 | 7.2 | 29.0 |

