

# 騒音分析成績書

機種：PC-RP50KA(L)7、PC-RP56KA(L)7

グラフ 記号	風量	バンド <sup>°</sup> Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	28.8	31.5	34.7	34.3	31.1	28.2	19.3	11.7	36
●—●	中	28.1	30.2	33.7	32.4	28.8	25.9	16.3	10.5	34
□—□	弱	27.3	28.9	32.6	30.5	26.5	23.6	13.3	9.4	32
■—■	静粛	25.6	26.5	30.5	27.5	23.2	20.3	9.3	7.2	29

