

# 騒音分析成績書

機種：PCZG-P5MHA8

グラフ 記号	風量 設定	バンド <sup>*</sup> Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○	強	38.5	41.0	45.5	45.0	48.5	43.5	35.5	29.0	51.0
●	弱	34.5	38.0	39.0	40.0	42.5	37.5	26.5	20.5	45.0

