

騒音分析成績書

機種：PCZG-P5MKA6

| グラフ 記号 | 風量 | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB [A特性] |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 37.7 | 41.2 | 46.5 | 45.1 | 45.1 | 41.6 | 36.8 | 26.5 | 49 |
| ●—● | 中 | 36.3 | 39.8 | 44.9 | 43.4 | 43.1 | 39.5 | 34.1 | 24.2 | 47 |
| □—□ | 弱 | 35.1 | 38.7 | 43.4 | 41.6 | 41.0 | 37.5 | 31.2 | 21.8 | 45 |
| ■—■ | 静粛 | 33.8 | 37.5 | 41.8 | 39.9 | 38.9 | 35.4 | 28.2 | 19.4 | 43 |

