

騒音分析成績書

機種：PK-RP40LA4, PK-RP45LA4, PK-RP50LA4

グラフ 記号	風量	バンド [°] Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	46.3	39.5	42.4	39.1	36.1	31.3	22.0	12.7	41.0
●—●	中	43.5	36.6	39.7	36.2	33.2	27.5	17.9	10.8	38.0
□—□	弱	41.6	34.6	37.1	32.8	30.6	23.6	14.4	10.0	35.0
■—■	静	41.4	31.3	33.5	28.6	26.4	18.4	11.1	9.8	31.0

