

# 騒音分析成績書

機種：PK-RP80KA19

グラフ 記号	風量	バンド <sup>°</sup> Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	41.5	42.2	44.8	40.8	42.0	39.3	33.2	23.7	46
●—●	中	38.9	38.5	40.3	36.7	37.1	33.6	26.3	17.4	41
□—□	弱	36.3	34.8	35.7	32.6	32.2	27.9	19.4	11.6	36

