

騒音分析成績書

機種：PKH-RP40KAL12, PKH-RP45KAL12, PKH-RP50KAL12

風速：強ノッチ

| グラフ 記号 | 設定 | バンド [°] Hz | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|---------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |
| ○ | 冷房 | 46.5 | 34.5 | 43.5 | 44.0 | 41.5 | 39.0 | 28.5 | 46 |
| ● | 暖房 | 53.0 | 41.0 | 43.0 | 42.5 | 41.0 | 40.0 | 29.0 | 46 |

