

# 騒音分析成績書

機種：PKH-RP56KAL9, PKH-RP63KAL9, PKH-RP71KAL9, PKH-RP80KAL9

グラフ記号	設定	バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○	強	39.0	38.0	40.5	42.0	45.5	38.0	29.0	17.0	48.0

