

騒音分析成績書

機種：PK-RP112KA18

ゲラ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB [A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	44.5	45.2	47.8	43.8	45.0	42.3	36.2	26.7	49
●—●	中	41.9	41.5	43.3	39.7	40.1	36.6	29.3	20.4	44
□—□	弱	39.3	37.8	38.7	35.6	35.2	30.9	22.4	14.6	39

