

# 騒音分析成績書

機種：PK-RP40KA13, PK-RP45KA13, PK-RP50KA13

風速：強ノッチ

| グラフ記号 | 設定 | バンド <sup>°</sup> Hz |      |      |      |      |      |      | オーバーオール値<br>dB[A特性] |
|-------|----|---------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|       |    | 63                  | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |                     |
| ○     | 冷房 | 46.5                | 34.5 | 43.5 | 44.0 | 41.5 | 39.0 | 28.5 | 46                  |
| ●     | 暖房 | 53.0                | 41.0 | 43.0 | 42.5 | 41.0 | 40.0 | 29.0 | 46                  |

