

# 騒音分析成績書

機種：PK-RP40KA8, PK-RP45KA8, PK-RP50KA8

風速：強ノッチ

グラフ 記号	設定	バンド Hz							オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	
○	冷房	46.5	34.5	43.5	44.0	41.5	39.0	28.5	46
●	暖房	53.0	41.0	43.0	42.5	41.0	40.0	29.0	46

