

騒音分析成績書

機種：PK-RP56KA7, PK-RP63KA7, PK-RP71KA7, PK-RP80KA7

| グラフ 記号 | 設定 | バンド Hz | | | | | | | | オーバーオール値 |
|-----------|----|--------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | dB[A特性] |
| ○ | 強 | 39.0 | 38.0 | 40.5 | 42.0 | 45.5 | 38.0 | 29.0 | 17.0 | 48 |

