

騒音分析成績書

機種：PK-RP63KA18, PK-RP71KA18

ゲラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB[A特性]
○—○	強	42.9	38.5	40.7	36.0	36.7	30.6	21.0	13.6	40.0
●—●	中	42.2	37.0	39.2	34.1	34.6	28.2	18.2	11.7	38.0
□—□	弱	41.8	35.7	37.8	32.2	32.4	25.7	15.2	9.8	36.0

