

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP112HA2

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	39.7	46.3	46.1	40.2	40.0	32.8	29.9	18.2	44.0
●—●	中	36.5	42.9	42.9	37.0	35.6	27.2	22.9	13.2	40.0
□—□	弱	33.4	39.6	38.7	33.4	31.8	20.9	16.7	10.9	36.0
■—■	静粛	30.4	34.6	35.3	30.1	27.1	15.2	11.3	9.8	32.0

