

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP140HA3

| グラフ 記号 | 風量 | バンド [°] Hz | | | | | | | | オーバーオール値 dB[A特性] |
|-----------|----|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ○—○ | 強 | 42.8 | 49.2 | 48.6 | 43.2 | 42.9 | 36.6 | 33.7 | 22.7 | 47.0 |
| ●—● | 中 | 40.7 | 47.3 | 47.1 | 41.2 | 41.0 | 33.8 | 30.9 | 19.2 | 45.0 |
| □—□ | 弱 | 37.4 | 41.6 | 40.7 | 35.3 | 33.8 | 22.9 | 18.7 | 15.9 | 38.0 |
| ■—■ | 静粛 | 32.4 | 36.6 | 37.3 | 32.1 | 29.1 | 17.2 | 13.3 | 11.8 | 34.0 |

