

# 騒音分析成績書

機種 : PL-ERP40HA2, PL-ERP45HA2

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	35.3	34.6	37.1	26.4	23.8	14.2	13.4	14.1	31.0
●—●	中	33.7	32.2	35.0	24.8	21.2	13.2	12.2	12.6	29.0
□—□	弱	32.2	30.7	32.5	23.2	19.7	11.6	10.7	11.1	27.0
■—■	静粛	29.0	27.6	27.4	19.4	15.9	9.4	9.9	10.2	23.0

