

# 騒音分析成績書

機種 : PL-ERP50HA2, PL-ERP56HA2

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	36.3	35.6	38.1	27.4	24.8	15.2	14.4	15.1	32.0
●—●	中	35.7	34.2	37.0	26.8	23.2	15.2	14.2	14.6	31.0
□—□	弱	35.2	33.7	35.5	26.2	22.7	14.6	13.7	14.1	30.0
■—■	静粛	30.0	28.6	28.4	20.4	16.9	10.4	10.9	11.2	24.0

