

騒音分析成績書

機種 : PL-ERP80HA2

グラフ 記号	風量	バンド Hz								オーバーオール値 dB[A特性]
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
○—○	強	38.7	38.2	41.3	32.7	29.5	21.4	16.1	14.8	36.0
●—●	中	37.7	37.2	40.4	31.7	28.6	20.4	14.6	13.8	35.0
□—□	弱	34.8	34.1	38.0	27.7	25.2	15.7	13.5	12.5	32.0
■—■	静粛	32.9	32.6	35.0	24.6	21.6	13.2	12.3	11.0	29.0

